

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0561-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели / местен водоизточник – „Чучура“, гр. Трявна,
 общ. Трявна
 (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Микробно число и коли титър

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол/:

От контролираните параметри: микробно число и коли титър, контролираният обект (Вода за питейно-битови цели / местен водоизточник – „Чучура“, гр. Трявна, общ. Трявна) не съответства на изискванията на СТПСЕС, т.4 ДВ бр.41/26.05.70 г. по коли титър.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0561-13/541 от 16.08.21, които са неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Санитарна микробиология“:

име, фамилия,

.....

Ръководител на органа за контрол:

име, фамилия,

.....

Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ
от контрол на води за питейно-битови цели
 №ДЗК-21-0561-13/541
 16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка / протокол	0561/ 14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	„Чучура“, гр. Трявна, общ. Трявна
4. Вид на водоизточника	Местен
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола:
 СТНПСЕС т.4 ДВ бр. 41/26.05.70г.

Таблица 1

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Минимални изисквания	Резултат
1	Микробно число	КОЕ/ml	БДС EN ISO 6222:2002	Не повече от 100	0
2	Коли титър	ml	БДС 17336:1993	Не по-малко от 30	20

* Граница на определяне за метода

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Вгаппан - Англия с условен № 001
 термостат воден ТБ 150 №690; автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола
 ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификата за контрол №ДЗК-21-0561-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:.....
 име и фамилия 
 подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602

ПРОТОКОЛ от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0149/ И -09/2
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка / протокол	0149/И/ 14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	„Чучура“, гр. Грявна
4. Вид на водоизточника	Местен
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – Сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола:
СТНПСЕС т.4 ДВ бр. 41/26.05.70г.

Таблица 1

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Минимални изисквания	Резултат
1	Активна реакция (рН)	-	БДС 3424:1981-т.1	От 6,5 до 9,5	7,15±0,02
2	Перманганатна окисляемост	mg/l O ₂	БДС 3413:1977	До 3,0	0,70±0,07
3	Амониеви йони	mg/l	БДС 3587:1979-т.1	Да не се съдържа	<0,025*
4	Нитрити	mg/l	БДС EN 26777:1997	Да не се съдържа	<0,002*
5	Нитрати	mg/l	БДС 3758:1985-т.1	До 45	1,81±0,25
6	Хлориди	mg/l	БДС 3414:1980	До 250	6,99±0,47
7	Цвят	°R	БДС 8451:1977-т.2	Без видимо оцветяване	Без видимо оцветяване
8	Мирис при 20 °С	бала	БДС 8451:1977-т.4	Без мирис	Без мирис
9	Вкус	-	БДС 8451:1977-т.3	Без привкус	Без привкус
10	Прозрачност	mm	БДС EN ISO 7027 т.5.1	Не по-малко от 300	>300

* Граница на определяне за метода

Технически средства: везна аналитична AV 264 CM “ОНАУС” № 8728477944, САЩ,
рН метър MS 2004 №161;

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.

Пробата/извадката е доставена лично от клиента.

Вземането на пробата е извършено от клиента.

Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола

ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Извършил контрола:.....*Димитър*.....
име и фамилия подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ


№ДЗК-21-0554-В
 16.08.2021 г.

1. **Идентификация на клиента:**
 РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ
2. **Идентификация на контролирания обект:**
 Вода за питейно-битови цели/централен водоизточник – къща за гости „Уника“, ул. „Димитър Горов“ №16, гр. Трявна (в експлоатация)
3. **Контролирани параметри:**
 Ешерихия коли, коли форми, микробно число
4. **Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:**
 По контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число контролираният обект (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник къща за гости „Уника“, ул. „Димитър Горов“ №16, гр. Трявна) съответства на изискванията на Наредба 9 на МЗ, МРРБ МОСВ ДВ бр.30/28.03.2001г.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0554-13/534 от 16.08.21, който е неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“:
 име, фамилия,
 подпис

Ръководител на органа за контрол:
 име, фамилия,



Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0554-13/534
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0554/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	Къща за гости „Уника“, ул. „Димитър Горов“ №16, гр. Трявна
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	Резултат
1	Ешерихия коли	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
2	Коли форми	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	0

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Brannan - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожават след извършване на контрола
 ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификата за контрол №ДЗК-21-0554-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:.....
 име и фамилия подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0555-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели/централен водоизточник – жилищен блок на ул „Ангел Кънчев“ №96, ет. 5, гр. Трявна (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Ешерихия коли, коли форми, микробно число

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:

По контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число контролираният обект (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник – жилищен блок на ул „Ангел Кънчев“ №96, ет. 5, гр. Трявна) съответства на изискванията на Наредба 9 на МЗ, МРРБ МОСВ ДВ бр.30/28.03.2001г.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0555-13/535 от 16.08.21, който е неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“:
 име, фамилия, подпис

Ръководител на органа за контрол:
 име, фамилия, подпис



Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролов" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ ОТ КОНТРОЛ НА ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

№ДЗК-21-0555-13/535

16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0555/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	Жлищен блок на ул. „Ангел Кънчев“ №96, ет.5, гр. Трявна
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност	Резултат
				Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	
1	Ешерихия коли	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
2	Коли форми	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	0

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Brannan - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола
 ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификат за контрол №ДЗК-21-0555-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:.....
 име и фамилия подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролов" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0556-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели/централен водоизточник – къща на ул „Иванка
 Горова“ №34, гр. Трявна
 (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Ешерихия коли, коли форми, микробно число

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:

По контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число
 контролираният обект (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник
 – къща на ул „Иванка Горова“ №34, гр. Трявна) съответства на изискванията на
 Наредба 9 на МЗ, МРРБ МОСВ ДВ бр.30/28.03.2001 г.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0556-13/536 от 16.08.21, който е неразделна част от
 Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“:
 име, фамилия, подпис

Ръководител на органа за контрол:
 име, фамилия,



Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да
 бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово.
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ

от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0556-13/536
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0556/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	къща на ул. „Иванка Горова“ №34, гр. Трявна
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност	Резултат
				Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	
1	Ешерихия коли	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
2	Коли форми	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	0

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Brannan - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола
 ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификата за контрол №ДЗК-21-0556-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:.....
име и фамилия
подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0557-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели / централен водоизточник – къща на ул. „Здравец“ №19, гр. Трявна (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Ешерихия коли, коли форми, микробно число

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:

По контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число контролираният обект (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник – къща на ул. „Здравец“ №19, гр. Трявна) съответства на изискванията на Наредба 9 на МЗ, МРРБ МОСВ ДВ бр.30/28.03.2001 г.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0557-13/537 от 16.08.21, който е неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“:
 име, фамилия, подпис

Ръководител на органа за контрол:
 име, фамилия,



Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0557-13/537
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0557/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	Къща на ул. „Здравец“ №19, гр. Трявна
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност	Резултат
				Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	
1	Ешерихия коли	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
2	Коли форми	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	0

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен „Brannan - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола
 ОК-А не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификат за контрол №ДЗК-21-0557-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:
име и фамилия
подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0558-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели/централен водоизточник – „Любовна чешма“,
 гр. Трявна
 (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Ешерихия коли, коли форми, микробно число

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:

По контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число контролираният обект (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник „Любовна чешма“, гр. Трявна) съответства на изискванията на Наредба 9 на МЗ, МРРБ МОСВ ДВ бр.30/28.03.2001г.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0558-13/538 от 16.08.21, който е неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“:
 име, фамилия,
 подпис

Ръководител на органа за контрол:
 име, фамилия,
 подпис

Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0558-13/538
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0558/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	„Любовна чешма“, гр. Трявна
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност	Резултат
				Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	
1	Ешерихия коли	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
2	Коли форми	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	0

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Вгаппап - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Взemanето на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола
 ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификат за контрол №ДЗК-21-0558-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:.....
 име и фамилия подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Кародев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0559-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели/централен водоизточник – къща на ул. „Богомил Даскалов“ №9, гр. Трявна
 (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Ешерихия коли, коли форми, микробно число

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:

От контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число контролираният обект (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник – къща на ул. „Богомил Даскалов“ №9, гр. Трявна) не съответства на изискванията на Наредба 9 на МЗ, МРРБ МОСВ ДВ бр.30/28.03.2001г. по ешерихия коли и коли форми.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0559-13/539 от 16.08.21, който е неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“:
 име, фамилия, подпис

Ръководител на органа за контрол:
 име, фамилия, подпис

Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0559-13/539
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0559/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	Къща на ул. „Богомил Даскалов“ № 9, гр. Трявна
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	Резултат
1	Ешерихия коли	KOE/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	20
2	Коли форми	KOE/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	40
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	80

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Branpan - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожават след извършване на контрола
 ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификат за контрол №ДЗК-21-0559-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:...../.....
име и фамилия
подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово.
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0560-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели/централен водоизточник – къща на ул „Осми март“ №5, гр. Трявна
 (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Ешерихия коли, коли форми, микробно число

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:

По контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число контролираният обект (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник – къща на ул „Осми март“ №5, гр. Трявна) съответства на изискванията на Наредба 9 на МЗ, МРРБ МОСВ ДВ бр.30/28.03.2001г.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0560-13/540 от 16.08.21, който е неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“:
 име, фамилия, подпис

Ръководител на органа за контрол:
 име, фамилия,

Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0560-13/540
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0560/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	Къща на ул. „Осми март“ № 5, гр. Трявна
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРЕ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	Резултат
1	Ешерихия коли	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
2	Коли форми	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	0

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Braun - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола
 ОКА не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификата за контрол №ДЗК-21-0560-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:.....
 име и фамилия подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012



СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ДЗК-21-0553-В
 16.08.2021 г.

1. Идентификация на клиента:

РЗИ – Габрово, Дирекция ОЗ

2. Идентификация на контролирания обект:

Вода за питейно-битови цели/централен водоизточник – „Перота Холдинг“ ООД / хотел „Сезони“, гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев“ № 11 (в експлоатация)

3. Контролирани параметри:

Ешерихия коли, коли форми, микробно число

4. Заключение /оценка на съответствието от извършения контрол:

По контролираните параметри, ешерихия коли, коли форми и микробно число контролираният обект: (Вода за питейно битови цели / централен водоизточник „Перота Холдинг“ ООД / хотел „Сезони“, гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев“ № 11) съответства на изискванията на Наредба 9 на МЗ, МРРБ, МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 г.

Приложение: Протокол от контрол №ДЗК-21-0553-13/533 от 16.08.21, който е неразделна част от Сертификата за контрол, общо 2 (две) страници

Отг. напр. „Сан. микробиология“: /
 име, фамилия, подпис

Ръководител на органа за контрол: /
 име, фамилия, подпис

Сертификатът за контрол не трябва да се разпространява частично, а само изцяло и може да бъде отнет при неправомерно позоваване и неправилна употреба.

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602
 Сертификат за акредитация рег. №203 ОКА/ 01.04.2021 г. валиден до 17.12.2022 г.
 издаден от ИА на БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ от контрол на води за питейно-битови цели

№ДЗК-21-0553-13/533
16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0553/14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	„Перота Холдинг“ ООД / хотел „Сезони“, гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев“ № 11 (рецепция)
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрола	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1 (Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на контрол	Максимална стойност	Резултат
				Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 год.	
1	Ешерихия коли	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
2	Коли форми	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0 / 100	0
3	Микробно число	ml	БДС EN ISO 6222:2002	До 100	0

Технически средства: везна техническа №7125150756;
 термометър електронен, Brannan - Англия с условен № 001.
 система за мембранна филтрация Sartorius 16612 №03208027
 термостат воден ТБ 150 №690
 автоклав №3465

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.
 Пробата/извадката е доставена лично от клиента.
 Вземането на пробата е извършено от клиента.
 Пробата/извадката се унищожава след извършване на контрола
 ОК-А не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Протоколът е неделима част от сертификат за контрол №ДЗК-21-0553-В /16.08.2021 г.

Извършил контрола:.....
 име и фамилия

.....
 подпис

Орган за контрол от вида А към Регионална здравна инспекция – гр. Габрово
 Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" №2; тел. 066 /840 621 факс 840 602

ПРОТОКОЛ
от контрол на води за питейно-битови цели
 №ДЗК-21-0148/ И-10/ 1
 16.08.2021 г.

1. Входящ №, дата на заявка	0148/ И /14.08.2021 г.
2. Дата на постъпване / приемане на пробата	14.08.2021 г.
3. Обект, населено място	„Перота Холдинг“ ООД / хотел „Сезони“, гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев“ № 11 (регистратура)
4. Вид на водоизточника	Централен водоизточник
5. Повод за провеждане на контрола	ДЗК – сигнал
6. Представил пробата вода	Донка Бойчева
7. Дата на контрол	14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.

Резултати от контрола

Таблица 1(Показатели за анализ от група А)

№	Параметър	Единица на величината	Метод на Контрол	Максимална стойност Съгласно Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ ДВ бр.30 / 28.03.2001 г.	Резултат/ неопределеност
1	Активна реакция (рН)	-	БДС 3424:1981-т.1	$\geq 6,5$ и $\leq 9,5$	8,11±0,02
2	Цвят	°R	БДС 8451:1977-т.2	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	Приемлив
3	Мирис при 20 °С	бала	БДС 8451:1977-т.4		Приемлив
4	Вкус	-	БДС 8451:1977-т.3		Приемлив
5	Електропроводимост	µS/ cm	БДС EN 27888:2000	2000	303,0 ±1,9
6	Остатъчен хлор	mg/ l	БДС 3560:1981	От 0,3 до 0,4	0,05 ±0,02
7	Мътност	-	БДС EN ISO 7027:2016 т. 5.1	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	Неприемлива

* Граница на определяне за метода

Технически средства: кондуктометър с електродна система JnoLab Cond 720 "WTW" №07491032;
 везна аналитична AV 264 CM №8728477944; спекол 11 №820902; рН метър MS 2004 №161;

Забележки: Резултатите от контрола се отнасят само за предоставената проба/ извадка.

Пробата/извадката е доставена лично от клиента.

Вземането на пробата е извършено от клиента.

Пробата/извадката се унищожават след извършване на контрола

ОК-А не носи отговорност за извършеното вземане на проба/извадка.

Извършил контрола:
 име и фамилия
 подпис